



PROCEDURA APERTA SETTORI SPECIALI
FORNITURA CONTATORI DI ACQUA FREDDA PER USO IDROPOTABILE
CIG: 6313892481
CAPITOLATO TECNICO

Allegati:

- Allegato "A" Specifiche Tecniche contatori getto unico quadrante asciutto classe C
- Allegato "B" Fabbisogno complessivo (5 anni)

OGGETTO DELL'APPALTO E NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la stipula di un contratto aperto da affidarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art.220 del D.Lgs n.163/06 per la fornitura contatori d'acqua fredda per uso idropotabile a turbina getto unico quadrante asciutto predisposti per la telelettura di tipo amagnetico (ad esclusione del contatto REED) di vari diametri (**DN 15 mm (1/2")**), **DN 20 (3/4")**), **DN 25 (1")**), **DN 30 (1"1/4)**), **DN 40 (1"1/2)**), **DN 50 (2")**), conformi alle disposizioni del D.Lgs. 22/2007 Direttiva MID nonché alle specifiche tecniche minime riportate nel presente Capitolato Tecnico e relativi allegati.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si farà riferimento a quanto disposto dal D.Lgs 2/2/2007 n° 22 (trasposizione della Direttiva MID 2004/22/CE, relativa agli strumenti di misura, dal Decreto del Ministero della Salute 6 aprile 2004 n. 174, e dalla Normativa Europea Armonizzata UNI EN 14154
3. Le specifiche tecniche minime richieste (costruttive, tecnologiche e metrologiche) per i contatori oggetto della fornitura sono indicate negli Allegati "A" "B" al presente capitolato di cui ne fanno parte integrante ed il cui completo rispetto è condizione necessaria ed indispensabile per l'aggiudicazione della fornitura.
4. Si precisa che la sottoscrizione del presente Capitolato e dei suoi Allegati costituisce impegno da parte del concorrente alla fornitura di un prodotto perfettamente conforme per specifiche tecniche a quanto richiesto, pertanto, l'eventuale contraddizione tra le specifiche del Capitolato e dei suoi Allegati e le caratteristiche del bene offerto, così come risultanti tanto dalla documentazione tecnica prodotta in gara quanto dal campione presentato, comporterà l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

ART. 2 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto avrà durata **60 mesi** a decorrere dalla data di stipula e prevede l'obbligo, per l'impresa aggiudicataria di eseguire le forniture di contatori sulla base di ordini di acquisto in applicazione delle pattuizioni stabilite nel contratto stesso.
2. Il quantitativo dei contatori, specificato nell' Allegato "B" Fabbisogno Complessivo, al presente capitolato rappresenta il fabbisogno presunto per cinque anni di fornitura. Le stesse quantità non costituiscono impegno da parte del Committente che si riserva di ordinare gli articoli oggetto del contratto in relazione al fabbisogno effettivo, con singoli ordini di acquisto, senza nessun vincolo sulle quantità totali.
3. La durata del contratto è stabilita in anni 5 (cinque), salvo disdetta scritta che, alla fine del primo anno convenzionale, potrà essere data esclusivamente da parte del Committente con almeno 1 mese di anticipo senza che la ditta possa pretendere compenso alcuno.
4. Il contratto decorrerà dalla data di stipula dopodiché, al termine dei cinque anni, si intenderà decaduto e privo di ogni effetto, anche se non preceduto da disdetta.

Procedura aperta settori speciali - fornitura contatori per uso idropotabile – Capitolato Tecnico



5. Il Committente si riserva, nei limiti dell'importo residuo o per un ulteriore 20% dell'importo di aggiudicazione – aumento che il Committente stesso potrà autorizzare qualora esigenze aziendali lo rendessero necessario o opportuno –, la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori 6 (sei) mesi, mediante semplice richiesta scritta, con almeno un mese di preavviso. Nel caso in cui il Committente non si avvallesse della suddetta facoltà, il contratto si intenderà comunque decaduto e privo di ogni effetto al raggiungimento dell'importo di aggiudicazione senza che il Fornitore possa pretendere compenso alcuno.

ART. 3 - IMPORTO A BASE DI GARA

1. L'importo complessivo presunto a base di gara è pari ad **euro 1.690.832,50** al netto dell'I.V.A.

2. L'importo offerto dalle Ditte concorrenti per la fornitura in oggetto, si intende comprensivo di spese generali, utili d'impresa, spese per il trasporto e lo scarico dei contatori sino ai magazzini/depositi della Stazione Appaltante, spese per tutti i collaudi previsti nel presente capitolato, nonché ogni eventuale altro onere derivante dall'esecuzione della fornitura in oggetto alle condizioni del presente appalto. Nell'importo offerto si intendono compensati anche gli eventuali oneri e costi derivanti anche dalla necessaria adozione di misure eccezionali o impreviste per l'esecuzione della fornitura.

3 La fornitura ha ad oggetto contatori d'acqua fredda per uso idropotabile a turbina getto unico quadrante asciutto predisposti per la telelettura di tipo amagnetico (ad esclusione del contatto REED) (DN 15 mm (1/2"), DN 20 (3/4"), DN 25 (1"), DN 30 (1"1/4), DN 40 (1"1/2), DN 50 (2") , conformi alle disposizioni del D.Lgs. 22/2007 Direttiva MID nonché alle specifiche tecniche minime riportate nel presente Capitolato Tecnico e relativi allegati.

4. I quantitativi di cui all'“Allegato B – Fabbisogno Complessivo” sono da intendersi come assolutamente indicativi: rappresentano una stima operata dalla Stazione Appaltante di quanto ad essa necessario per un periodo di 60 (sessanta) mesi.

5. L'importo di aggiudicazione sarà assunto, pertanto, quale tetto massimo di spesa, fatta salva la facoltà del Committente all'utilizzazione anche parziale dell'importo stesso in ragione delle proprie esigenze gestionali. Il fornitore, dunque, non avrà nulla a che pretendere se il tetto massimo di spesa non verrà raggiunto.

6. L'importo di aggiudicazione potrà essere utilizzato anche per acquistare esclusivamente alcune tipologie del materiale oggetto di fornitura.

7. Il compenso dovuto all'Appaltatore per l'espletamento della fornitura resta fisso ed invariabile durante tutta la durata dell'appalto a meno che in tale periodo sulla base dei dati di cui all'art. 7 comma 4 lettera c e comma 5 del D.Lgs 163/06 non si verifichi un aumento o una diminuzione del costo del materiale o della manodopera tale da determinare un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto. In tal caso a decorrere dal secondo anno di validità del contratto l'Appaltatore e il Committente possono richiedere una revisione del prezzo medesimo. Ai sensi dell'art. 1664 del Codice Civile, detta revisione può essere accordata solo per la differenza che eccede il decimo.



ART. 4 - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per la fornitura dei contatori verrà determinato sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione.

ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. Non sono ammesse offerte in aumento.
2. Nell'ambito delle diverse opzioni tecnico-qualitative ammesse, l'offerta dovrà essere UNICA. Offerte plurime, alternative o subordinate, comporteranno, pertanto, l'esclusione della Ditta concorrente dalla gara.
3. Non saranno altresì ammesse offerte parziali o condizionate pena l'esclusione.
4. L'appalto verrà aggiudicato secondo il criterio del prezzo complessivo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006. Le offerte eccedenti l'importo a base d'asta saranno escluse dalla gara. I prezzi unitari offerti per ciascun contatore non saranno comprensivi dei codoli necessari alla sua installazione; per i codoli è richiesta una quotazione separata che non sarà considerata ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto.
5. L'appalto potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e conveniente dal Responsabile del Procedimento. In caso di parità di offerte, ritenute congrue, presentate da due o più imprese, si procederà mediante sorteggio.
6. Rimane inteso che la Stazione Appaltante valuterà, in conformità agli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n.163/2006, la congruità di ogni offerta che, a giudizio del Responsabile del Procedimento, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
8. La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se, a giudizio del Responsabile del Procedimento, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ART. 6 - PAGAMENTI

1. Il pagamento dei contatori sarà effettuato a seguito della consegna completa dei contatori compresi nel singolo ordine d'acquisto, e nel caso di collaudo della fornitura oggetto dell'ordine, solo dopo l'ultimazione del collaudo stesso, di cui al presente capitolato.
2. Nei casi di sostituzione dell'intero ordine di fornitura i pagamenti saranno effettuati solo a seguito della consegna della nuova fornitura di contatori e dopo l'ultimazione dei nuovi collaudi relativi a detta fornitura.
3. Nel caso di consegna parziale, dovuta a ritardo da parte della Ditta appaltatrice nella consegna di una parte dell'ordine di fornitura, o alla non accettazione di parte di esso i pagamenti saranno effettuati solo a seguito dell'ultima porzione di fornitura consegnata e dopo l'ultimazione degli eventuali relativi collaudi.
4. Gli importi maturati a seguito della consegna di una di fornitura e dei relativi collaudi saranno determinati al netto di eventuali penali per ritardo nella consegna.
5. Il relativo accredito da parte del committente sarà effettuato a mezzo bonifico bancario a 90 giorni data fattura.
6. Le fatture dovranno riportare il numero d'ordine (se presente) e il numero di contratto (CIG). Il committente non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti dovuti all'omessa citazione in fattura di tali elementi.
7. I pagamenti sono subordinati alla presentazione, da parte dell'appaltatore, del DURC in corso di validità.
8. In caso di ritardato pagamento, SII s.c.p.a., ai sensi dell'art.5 comma I° del D.Lgs. 231/2002 e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di



rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di 2 (due) punti percentuali.

9. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento.

ART. 7 - MODALITA' DI CONSEGNA

1. I contatori dovranno essere consegnati presso i magazzini dei Soci operativi della SII ubicati nei Comuni della Provincia di Terni di volta in volta indicati in sede di ordine.

2. La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore, il quale accetta ed assume ogni rischio di danneggiamento, smarrimento e/o furto durante il trasporto.

3. La consegna dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto, compilato secondo la legislazione vigente, che riporti in chiaro il numero d'ordine e di contratto assegnato dalla Società appaltante. Il numero di contratto sarà di volta in volta indicato nell'ordine di acquisto stesso.

ART. 8 - TEMPI DI CONSEGNA E PENALI PER RITARDO

1. Rimane inteso che i contatori relativi a ciascun ordine dovranno essere consegnati entro **20 giorni** naturali e consecutivi dalla data dell'ordine stesso.

2. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna di una fornitura o di parte di essa verrà applicata una penale, da detrarsi dalle somme spettanti alla Ditta appaltatrice, pari allo 0,50 % del valore contrattuale dei contatori consegnati in ritardo.

3. Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali raggiunga il 10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto, applicando le disposizioni di cui all'Art. 14.

4. Il ritardo nelle consegne non dovrà comunque superare i 20 giorni naturali e consecutivi; oltre tale termine di ritardo, sarà facoltà della Stazione Appaltante di provvedere all'approvvigionamento come meglio creda, a rischio e maggiori spese del fornitore e di risolvere senz'altro il contratto per la parte di fornitura non ancora effettuata.

5. Nella determinazione del ritardo non sarà tenuto conto di eventuali periodi dovuti a cause di forza maggiore adeguatamente documentate.

ART. 9 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE

La Ditta appaltatrice è tenuta ad applicare ai lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di categoria. La Ditta appaltatrice è, altresì, obbligata ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e dei contratti collettivi sull'assunzione di personale disabile, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

La ditta appaltatrice è tenuta all'osservanza, all'interno della propria azienda, di tutte le norme in materia di sicurezza.

La Ditta appaltatrice terrà inoltre indenne la Stazione Appaltante da ogni reclamo di terzi per l'impiego di materiali e/o dispositivi protetti da brevetti ed utilizzati dalla Ditta fornitrice nella fabbricazione dei propri apparecchi, con esplicita assunzione di ogni responsabilità al riguardo.

ART. 10 - SUBAPPALTO

1. L'affidamento della fornitura non potrà essere subappaltato. La Ditta Aggiudicataria potrà avvalersi delle prestazioni di terzi esclusivamente per le attività di trasporto e scarico.

2. Rimane invariata la responsabilità della Ditta aggiudicataria la quale, anche per la parte di servizi affidata a terzi, risponderà in proprio di tutti gli obblighi previsti dal presente Capitolato e delle relative penali e comminatorie.

Procedura aperta settori speciali - fornitura contatori per uso idropotabile – Capitolato Tecnico



ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

SII s.c.p.a. si riserva il diritto di risolvere il contratto stipulato con la Ditta appaltatrice, mediante semplice comunicazione scritta con messa in mora di 15 giorni, da effettuarsi per raccomandata A.R., qualora la stessa risulti inadempiente agli obblighi e divieti derivanti dal presente capitolato, o inottemperante a specifiche prescrizioni, quando risulti accertato:

- frode nell'esecuzione della fornitura;
- inadempimento alle disposizioni riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione della fornitura da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento della fornitura, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione della fornitura nei termini previsti dal contratto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del presente capitolato e degli allegati;
- esito negativo del collaudo secondo quanto previsto ai successivi artt. 18 e 19;

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza della fornitura.

In caso di risoluzione del contratto la stazione appaltante provvederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo promuovere azioni di risarcimento per maggiori ulteriori danni.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione per grave inadempimento del medesimo, la Stazione Appaltante, qualora ritenuto di propria convenienza e, pertanto, senza alcun obbligo in tal senso, potrà avvalersi della facoltà di cui all'art. 140 comma 1 e 2 del D.Lgs. n.163/06.

ART. 12 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia, riferita all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, insorta in corso o al termine del rapporto contrattuale, non decisa in via amministrativa verrà demandata al giudice ordinario. E' esclusa la competenza arbitrale. Foro competente è quello di Firenze.

ART. 13 - VERIFICHE PRESSO LA DITTA APPALTATRICE

La SII s.c.p.a. si riserva la facoltà di assistere alle lavorazioni presso gli stabilimenti di produzione, lavorazione ed assemblaggio dei contatori oggetto della fornitura.

La SII s.c.p.a. si riserva altresì la facoltà di presenziare alle operazioni di Accertamento della Conformità MID dei contatori oggetto della fornitura mediante richiesta preventiva.

ART. 14 - CONTROLLI ALLA CONSEGNA

Fatto salvo quanto previsto in merito all'esecuzione dei collaudi di cui al presente Capitolato, durante la consegna e lo scarico di ogni ordine di fornitura, il responsabile del magazzino del committente verificherà l'integrità degli imballaggi e la loro conformità alle prescrizioni del presente capitolato.

Il responsabile del magazzino verificherà inoltre che il numero e la tipologia dei contatori consegnati siano corrispondenti alle disposizioni dell'ordine di acquisto effettuato ed eseguirà un controllo a campione sui contatori oggetto dell'ordine per verificarne l'integrità, nonché la rispondenza delle matricole alle prescrizioni del presente capitolato.



Qualora venga constatato il danneggiamento, il deterioramento o la manomissione dei contatori o degli imballaggi, o nel caso di non conformità alle prescrizioni del presente capitolato, la stazione appaltante potrà rifiutare di prendere in consegna in tutto o in parte la fornitura. La parte rifiutata non sarà contabilizzata tra i compensi spettanti alla Ditta appaltatrice e verrà ad essa restituita a sue spese. La parte di contatori scartata dovrà essere reintegrata dalla Ditta appaltatrice. Qualora il reintegro avvenga in tempi eccedenti i termini indicati all'Art. 6, verranno applicate le penali previste nello stesso articolo.

ART. 15 - COLLAUDI

Prima della consegna di una fornitura relativa ad un ordine, potrà essere eseguito il collaudo di accettazione secondo la normativa di riferimento dello strumento e secondo le modalità di seguito indicate.

I pezzi da sottoporre a collaudo per ogni partita di contatori dovranno essere 10.

Il collaudo dovrà essere effettuato, su insindacabile indicazione della stazione appaltante, nello stabilimento di produzione, qualora questo disponga di banco idraulico omologato e bollato dall'ufficio centrale metrico del paese di appartenenza e sottoposto a verifiche periodiche dell'ispettore metrico per la provincia competente.

In caso contrario il collaudo dovrà essere effettuato presso il laboratorio di taratura per contatori d'acqua di un ente terzo qualificato e accreditato dall'ufficio metrico centrale del paese di appartenenza (p. Es.: laboratorio di taratura per contatori d'acqua dell'ufficio metrico della CC.IAA. di Asti).

Tale laboratorio verrà individuato dalla stazione appaltante a suo insindacabile giudizio.

Il collaudo si svolgerà alla presenza di n° 1/2 funzionari della stazione appaltante presso il laboratorio incaricato della verifica.

La ditta dovrà comunicare, con un preavviso non inferiore a giorni 10, la data in saranno disponibili i contatori oggetto dell'ordine, da sottoporre a collaudo approntati in stabilimento, pronti per la spedizione.

Le spese e gli oneri per i collaudi sono a totale carico della ditta, compresi quelli relativi all'assistenza al collaudo di n° 1/2 funzionari della stazione appaltante (spese di viaggio e di soggiorno).

Le operazioni di collaudo dovranno essere svolte nel seguente modo:

nella fattispecie di strumenti di misura omologati secondo il D.L. 22/2007

- verifica della corrispondenza fra campioni prelevati e richieste del disciplinare tecnico;
- verifica della corrispondenza fra campioni prelevati e campione consegnato in caso di aggiudicazione della gara con la documentazione prevista dal bando;
- prova di tenuta della durata di 15 min alla pressione di 16 bar (per il 100% del campione di prova);
- prova di tenuta della durata di 1 minuto ed alla pressione di 20 bar (per il 100% del campione di prova);
- verifica delle caratteristiche metrologiche di cui alle disposizioni del *D.L. 22/2007*, sottoponendo i contatori alle prove di cui alle seguenti portate (per il 100% del campione di prova):
 - $Q1 = Q3/R$
 - $Q2 = 1,6 Q1$
 - $0,3 Q3$
 - $0,5 Q3$
 - $Q3$
 - $Q4 = 1.25 Q3$
- prova di sensibilità (per il 100% dei contatori del campione di prova);

Procedura aperta settori speciali - fornitura contatori per uso idropotabile – Capitolato Tecnico



- prova di usura a Q4 per 100 ore (per il 100% dei contatori del campione di prova);
- verifica della curva metrologica dopo la prova di usura a Q4 per 100 ore, nel rispetto dei valori e delle tolleranze del D.L. 22/2007 ed EN14154 (per il 100% dei contatori del campione di prova).

ART. 16 - GARANZIA DEI CONTATORI IN ESERCIZIO

Gli apparecchi di misura oggetto della fornitura dovranno essere garantiti per un periodo non inferiore a mesi 60 dalla data di consegna, e in deroga a quanto previsto dall'art. 1495 c.c. il termine per la denuncia di eventuali vizi dei prodotti è di giorni 90 dalla scoperta. Durante detto periodo la ditta aggiudicataria sarà tenuta a sostituire o riparare gratuitamente tutti i contatori o loro parti che dovessero presentare difetti nei materiali e nelle lavorazioni. Entro i sessanta mesi successivi alla consegna la Stazione Appaltante si riserva, inoltre, anche a più riprese, la facoltà di richiedere all'azienda fornitrice prove e verifiche metrologiche su contatori in esercizio forniti dalla Ditta, ai sensi delle normative di cui al precedente art. 1 comma 2, da eseguire secondo le prescrizioni delle Allegato "A" Specifiche Tecniche. Le prove, su campioni scelti e prelevati dalla stazione appaltante, saranno effettuate presso apposito banco prova, omologato dall'Ufficio Centrale Metrico, messo a disposizione dalla Ditta fornitrice, ovvero presso Ente certificatore terzo prescelto dalla stazione appaltante. Gli oneri derivanti dall'esecuzione delle prove saranno a carico della Ditta, eccezion fatta per le sole spese di trasferta del personale, che saranno a carico della Stazione Appaltante.

Art. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni di contratto nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato, la Ditta aggiudicataria dovrà prestare, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06, una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo dell'appalto.
2. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento.
3. La polizza o fideiussione bancaria dovranno avere validità per tutta la durata dell'appalto e sino alla certificazione del Committente circa la regolarità della fornitura.
4. Il deposito cauzionale dovrà essere depositato entro 10 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito di gara e comunque prima della stipulazione del contratto.
5. La cauzione definitiva sarà svincolata al termine del periodo di durata del contratto e comunque non prima della regolazione di ogni conto dare/avere.

Art. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO

È fatto divieto al fornitore di cessione del credito e del contratto senza espressa autorizzazione.

Art. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati per i soli fini attinenti alla partecipazione alla presente gara e la conclusione/esecuzione del relativo contratto. Il trattamento avverrà attraverso mezzi cartacei ed informatici, nell'assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l'interessato i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall'impresa; in difetto si potrà determinare l'impossibilità per questa Amministrazione di dar corso alla valutazione dell'offerta presentata e/o alla conclusione del contratto e/o all'esecuzione del rapporto da esso contratto nascente. I dati così raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa Amministrazione, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi.

Procedura aperta settori speciali - fornitura contatori per uso idropotabile – Capitolato Tecnico



Titolare del trattamento è SII s.c.p.a..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Paolo Rueca)